



## Certificación de Equipos de Energía Renovable

### Datos de la Solicitud

De acuerdo a la información suministrada se solicita la certificación para equipo(s) de energía renovable Comercial-Privado, en territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según indicado(s) a continuación:

**Solicitante:** Gabriel E Ferrer

**Correo Electrónico:** gferrer@enphase.com

**Compañía:** Enphase Energy, Inc.

### Datos de Equipo Certificado

**Tipo de Equipo(s):** Inversor

**Clasificación:** Equipo Nuevo

MARCA	MODELO	CERTIFICACIONES	ESPECIFICACIONES
Enphase	IQ8H-3P-72-E-US	Certificación de Seguridad: UL 1741 Núm. Certificación: 20230921-E341165 Laboratorio: UL	Interconectable: Sí Voltaje(s) Salida: 208, 220 VAC Voltaje(s) Máximo Entrada: 63 VDC Eficiencia Máxima: 97.2% Tipo de Gabinete(NEMA): NEMA 6 Potencia Nominal: 380Watts Garantía Manufactura: 25 año(s)
Enphase	IQ8P-3P-72-E-US	Certificación de Seguridad: UL 1741 Núm. Certificación: 20230921-E341165 Laboratorio: UL	Interconectable: Sí Voltaje(s) Salida: 208, 220 VAC Voltaje(s) Máximo Entrada: 63 VDC Eficiencia Máxima: 97.7% Tipo de Gabinete(NEMA): NEMA 6 Potencia Nominal: 475Watts Garantía Manufactura: 25 año(s)

### División de Edificabilidad

Se recomienda la instalación del equipo de fuente de energía renovable sometido ante la OGPe, a tenor con el Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable y el Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, vigentes.

### Condiciones Especiales

Bajo ninguna circunstancia, deberá interpretarse que esta certificación implique la aprobación de instalación de equipos en un proyecto de construcción, ni que se autorice iniciar obras de construcción de clase alguna, sin el trámite del correspondiente permiso de construcción.

### Firmas / Sellos

**Fecha de Expedición:**

24/OCT/2023

  
Lcdo. Félix E. Rivera Torres  
Secretario Auxiliar  
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico  
Oficina de Gerencia de Permisos

**Lcdo. Félix E. Rivera Torres**  
**Secretario Auxiliar de la OGPe**

